

Legenda

300x300x120	Caixa de passagem de embutir na parede
	Entrada de serviço aérea
af	Interruptor fotoelétrico
k	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
a	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
ab	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso
1 33 ab 4x40	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir
ag 1	Luminária p/ lâmp. incand. comum - poste
CHG 8 4500	Ponto 2P+T a 2,40m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
2	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
3	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
ARC24000 5 2650	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,40m do piso
	Eletroduto no Piso
	Eletroduto embutido na parede ou teto
	Condutores Neutro, Fase, Retorno, Terra
	Eletrocalha furada tipo U pré-galv





ESQUEMA DO ATERRAMENTO EM LINHA
SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO "1"
SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO "2"
DETALHE DA VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

NOTAS:

- Eletrodutos não cotados são de 3/4".
- Condutores não especificados são de 1,5mm2.

RESP. TÉCNICO: MICHEL FERNANDES MACÊDO SILVA - CAU (BA) A48114.9
DESENHISTA: DANILO COSTA
RUA HENRIQUE DIAS, 115-A, CENTRO, GUANAMBI - BAHIA
CEL.: (0xx77) 3451 5272 - CEL.: (0xx77) 9136 6398

GÁVEA consultoria & projeto

CLIENTE: IFBAIANO - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS GUANAMBI

OBRA/LOCAL: Instituto Federal Baiano/Campus Guanambi, Ceraíma, Zona Rural, s/n, CP 09, - Guanambi - (Ba)

DESCRIÇÃO: PROJETO ELÉTRICO
PLANTA BAIXA - TÉRREO E DETALHES

Nº: 01/02

ESCALA:	DATA:	REVISÃO: 00	ARQUIVO:
INDICADA	19/09/2014	DATA: 19/09/2014	